ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00551/23

Серия RU № 0458091

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Адрес места осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Телефоны: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Регистрационный номер RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Акустик Трейд». Место нахождения: 115054, Россия, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 33, стр. 2. Адрес места осуществления деятельности: 142029, Россия, Московская обл., г. Домодедово, микрорайон Северный, ул. Логистическая, стр. 8. ОГРН: 5137746255411. Телефон: 7 (495)134-98-98. Адрес электронной почты: support@acoustic.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Акустик Трейд». Место нахождения: 115054, Россия, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 33, стр. 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142029, Россия, Московская обл., г. Домодедово, микрорайон Северный, ул. Логистическая, стр. 8.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты для стальных конструкций: напыляемое огнезащитное покрытие с акустическими свойствами «Ультракустик-Спрей» («Ультраспрей»), выпускаемое в соответствии с ТУ 23.20.12-041-28789041-2022 «Напыляемое огнезащитное покрытие с акустическими свойствами», нанесено согласно ТК -016-2022 «Типовая технологическая карта на устройство огнезащитного покрытия с акустическими свойствами Ультракустик-Спрей (Ультраспрей)».

- толщиной сухого слоя не менее 15 мм при расходе, установленном изготовителем не менее 1,05 кг/м^2 без учета технологических потерь, обеспечивает 6-ю группу огнезащитной эффективности;
- толщиной сухого слоя не менее 20 мм при расходе, установленном изготовителем не менее 1,4 кг/м^2 без учета технологических потерь, обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности;
- толщиной сухого слоя не менее 30 мм при расходе, установленном изготовителем не менее 2,1 кг/м^2 без учета технологических потерь, обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6902 20 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний №2/К265 от 28.09.2023, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12.
Акта о результатах анализа состояния производства № 2803/АА от 24.08.2023, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 (Варлаков Евгений Олегович).
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 с изм. 1 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». Гарантийный срок эксплуатации покрытия – 5 лет. Условия эксплуатации : влажность не более 75%, температура не менее +5^{0}С.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.09.2023 **ПО** 28.09.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Чесноков Сергей Борисович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Бунакова Инна Викторовна (Ф.И.О.)

АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЭЛЕКТРОСЕРТ» ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ