

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д-ДЕ.ПБ37.В.00446/20

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКУСТИК СЕРВИС»,
Адрес места нахождения: 142000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ДОМОДЕДОВО,
УЛИЦА ЛОГИСТИЧЕСКАЯ (СЕВЕРНЫЙ МКР.), СТРОЕНИЕ 8, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ЭТАЖ 1.
ОГРН 1155009001223. Телефон: 8 (495) 223-72-52.
Соглашение на выполнение функций иностранного изготовителя № 180620 от 18.06.2020 г.

Изготовитель: «Getzner Werkstoffe GmbH»
Адрес места нахождения: Германия, Grünwalder Weg 32, 82041 Oberhaching, Germany, UID:DE
129357738. Телефон +4989693500-0, факс: +4989693500-11.
Фактический адрес производства: Австрия, Herrenau 5, 6706 Burs, Austria, UID:ATU 54394409.

Заявитель подтверждает, что продукция
Маты виброизоляционные пенополиуретановые SYLOMER, SYLODYN, SYLODAMP (плотность
150÷1000 кг/м³). Серийный выпуск.

Код ОК 034 (ОКПД2): 22.21.41.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921 13 900 0

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов)
123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Схема декларирования соответствия 2д

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества,
документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия
Протокол испытаний № 7392/РД от 16.07.2020 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег.
№ ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5:
группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой
дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные
(Т3).

Иные сведения:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с
целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия
продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 19.10.2020 по 16.07.2025



М.П.

Заявитель

Лившиц Игорь Львович

(подпись)

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»
111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт. 1, помещение VI, комната 5,
телефон: +7 4953089208, регистрационный номер аттестата аккредитации: ТРПБ.RU.ПБ37



М.П.
Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

Шитиков Владимир Юрьевич

(подпись)

инициалы, фамилия