

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АБ09.В.00277

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0003807

ООО «Русская Промышленная Группа» ОГРН 1077746290710.

Адрес: 143532, Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Волоколамская 1-я, д. 74-а.

Тел./факс: + 7 (495) 741-46-67 доб. 101.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Русская Промышленная Группа» ОГРН 1077746290710.

Адрес: 143532, Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Волоколамская 1-я, д. 74-а.

Тел./факс: + 7 (495) 741-46-67 доб. 101.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 110, литер Б, оф. 1а.

Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.

Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Дверной блок деревянный огнестойкий звукоизоляционный, дымогазонепроницаемый, с деревянной и металлической коробкой, однопольный и двупольный, глухой и с остеклением менее 25% от площади дверного проема (см. приложение на бланке №0003828). ТУ 5361-002-99078208-2007.

Код ОК 034 (ОКПД-2): 16.23.11.130.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ); см. приложение на бланке №0003828.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №№383Р/199ИТР-17, 384Р/199ИТР-17 от 28.09.2017г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН20 от 04.09.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5361-002-99078208-2007.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ24.В.01632 от 25.08.2014г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.10.2017

по 04.10.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

К.Н. Нуйкова

инициалы, фамилия

О.Е. Карпова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AB09.B.00277

(обязательная сертификация)

№ 0003828

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
16.23.11.130	Дверной блок деревянный огнестойкий звукоизоляционный, дымогазонепроницаемый, с деревянной коробкой, однопольный (габаритный размер проема 700x2000 мм, 1100x2200 мм, 1150x3050 мм) и двупольный (габаритный размер проема 1820x2200 мм, 2450x3050 мм), глухой и с остеклением менее 25% от площади дверного проема (стекло многослойное огнестойкое марка ЩИТ-203-30М EI30/EW30(v), толщина 18 мм, производитель ООО «Компания ФОТОТЕХ», г.Москва, ТУ 5923-011-18108815-09), ТУ 5361-002-99078208-2007.	ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». ГОСТ 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость». Предел огнестойкости EI30.
16.23.11.130	Дверной блок деревянный огнестойкий звукоизоляционный, дымогазонепроницаемый, с металлической коробкой, однопольный (габаритный размер проема 1100x2200 мм) и двупольный (габаритный размер проема 1820x2200 мм), глухой и с остеклением менее 25% от площади дверного проема (стекло многослойное огнестойкое марка ЩИТ-203-30М EI30/EW30(v), толщина 18 мм, производитель ООО «Компания ФОТОТЕХ», г.Москва, ТУ 5923-011-18108815-09), ТУ 5361-002-99078208-2007.	

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Подпись]
подпись

[Подпись]
подпись

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия