

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.04653
(номер сертификата соответствия)

ТР 1392156
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Акустик Ру».
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: 115054, Россия, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.33, стр.2, оф. 21.
ОГРН: 1057748143078. Телефон + 7 (495) 785-10-80, факс + 7 (495) 785-10-80. E-mail: info@acoustic.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Акустик Ру».
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: 115054, Россия, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.33, стр.2, оф. 21.
ОГРН: 1057748143078. Телефон + 7 (495) 785-10-80, факс + 7 (495) 785-10-80. E-mail: info@acoustic.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1028. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Нанпыляемое огнезащитное покрытие Sonaspray K13/K13Special/FC/FCX на основе сухой смеси Sonaspray K13/K13Special/FC/FCX и клея SK-2000 (пр-во ICC, США), нанесение в соответствии с Технологической картой № 5760-001-78551327-2015 «Акустическое покрытие Sonaspray K13/K13Special/FC/FCX» от 01.04.2015 г. ООО «Акустик Ру». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), ГОСТ Р 53295-2009. Группа огнезащитной эффективности в зависимости от толщины покрытия: 5-я группа огнезащитной эффективности (45 минут) при общей толщине сухого слоя не менее 30 мм и расходе без учета потерь 1,8 кг/м²; 6-я группа огнезащитной эффективности (30 минут) при общей толщине сухого слоя не менее 20 мм и расходе без учета потерь 1,17 кг/м²

код ОК 005 (ОКП)
57 6000

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4706 20 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протоколы испытаний № К331-ТР, К332-ТР от 09.06.2015 г. Испытательный центр АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ИН12 выдан 16.10.2014 г. Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 6457-ОП от 17.04.2015 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 г. МЧС России. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.06.2015 по 15.06.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

G.S. Gabrielyan
Г.С. Габриэлян

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

I.I. Dalbin
И.И. Далбин