



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР037/3.Н.00242
(номер сертификата соответствия)

024155
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», ОГРН 1025001466379.
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.
Тел.: (495) 775-15-10 Факс: (495) 775-15-11.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», ОГРН 1025001466379.
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.
Тел.: (495) 775-15-10 Факс: (495) 775-15-11.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.
111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5,
тел. (495) 308-92-08, (495) 308-92-07.
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.037/3 от 17.07.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Перегородки звукоизолирующие каркасные Гургоc
(толщина перегородок 100±590 мм), типы:

AW 11.14, AW 11.15, AW 11.16, AW 11.15НГ, AW 12.14, AW 12.24,
AW 12.25, AW 12.26, AW 12.25НГ, AW 21.24, AW 21.25, AW 21.26,
AW 21.25НГ, AW 23.34, AW 23.35, AW 23.36, AW 23.35НГ, AW
22.44, AW 22.45, AW 22.46, AW 22.45НГ, AW 32.44, AW 32.46, AW
32.47НГ, AW 42.46, AW 15.24, AW 15.25, AW 15.26, AW 15.25НГ,
AW 25.44, AW 25.45, AW 25.46, AW 25.45НГ, AW 35.44, AW 35.45,
AW 35.46, AW 45.44, AW 45.46, AW 45.48,

код ОК 005
(ОКП)

52 8000

выпускаемые по альбому инженерных решений "Звукоизолирующие системы Гургоc для гостиниц, офисов и кинотеатров", шифр SAP-201-0915, состав см. Приложение.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования",
ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции".
Предел огнестойкости строительной конструкции EI 90

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 621-СС от 21.01.2016 г.
ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", рег.
№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.052/3 от 18.12.2014 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.01.2016 по 25.01.2019



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)


В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


В.А. Литвинов



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР037/3.Н.00242
(номер сертификата соответствия)


002667
(учетный номер бланка)

Состав перегородок звукоизолирующих каркасных Гургос:

- каркас одинарный, двойной или двойной разнесённый из стальных оцинкованных стоечных (ПС), стоечных акустических (АКУ-ПС) и направляющих (ПН) профилей Гургос-Ультра шириной 50 мм, 66 мм, 75 мм или 100 мм, ТУ 1121-001-56846022-2011 с изм. 1;
- негорючие акустические минеральные плиты АкуЛайт плотностью $30\div 50 \text{ кг/м}^3$, толщиной 50 мм или 100 мм, ТУ 5762-018-58196723-2013.
- звукоизоляционные гипсокартонные листы Гургос ГКЛА АКУ-Лайн толщиной 12,5 мм и плотностью не менее 950 кг/м^3 (два, три или четыре слоя с каждой стороны каркаса), ТУ 5742-001-56846022-2013 с изм. 1-2;
- негорючие гипсофибровые листы Glasroc F (Рифлекс) толщиной 6 мм с одной или обеих сторон, EN 15283-1-2008, в дополнение к обшивкам из гипсокартонных листов для перегородок с дополнительным индексом "НГ";
- гипсовая шпатлёвка Гургос FAST-60, ТУ 5745-001-56846022-2015, с применением бумажной армирующей ленты для заделки стыков ГКЛ.




Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)



В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)



В.А. Литвинов