



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.003560.10.26 Дата 20. 10. 2026 г.

Основание для производства экспертизы: заявление №26/02.12.003504-2 от 06.10.2026

Дата (период) проведения экспертизы: с 07.10.2026 по 19.10.2026

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда отделения санитарно-эпидемиологической и токсикологической экспертизы отдела профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; аккредитация специалиста по специальности "Гигиена труда"

Заказчик: ООО "Акустик Ру" (ИНН:7705685204, ОГРН:1057748143078)

Адрес: 142029, Московская область, г.о. Домодедово, г Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, стр. 8, этаж/помещ. 1/1 (Россия)

Объект экспертизы: Прокладка звуко-виброизолирующая для строительных конструкций ВИБРОСТЕК-М, ВИБРОСТЕК-V

Сведения об изготовителе: ООО "Акустик Ру"

Адрес: 142029, Московская область, г.о. Домодедово, г Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, стр. 8 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 23.14.12-020-28789041-2020 "Прокладка звуко-виброизолирующая для строительных конструкций"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 23.14.12-020-28789041-2020 "Прокладка звуко-виброизолирующая для строительных конструкций", договор аренды, маркировка, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой многослойные стеклохолсты.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации, протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77-00/43575-26 от 16.10.2026 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Удельная активность природных

радионуклидов, Бк/кг менее 48

не более 370

Соответствует 1 классу строительных материалов.

035674

При производстве и установке контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: кремнию диоксиду (кварц), силикатсодержащей пыли(стекловолокно). Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз.

Область применения: В качестве звуко-виброизолирующего прокладочного слоя между элементами различных строительных конструкций с целью повышения их звуко-виброизолирующих характеристик при строительстве и реконструкции во всех типах зданий и сооружений (А-В)

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При хранении, транспортировке и применении соблюдение требований инструкции по применению, ТУ 23.14.12-020-28789041-2020, СП 2.6.1.2612-10 (п.5.2.5, 5.1.17), СанПиН 2.6.1.2523-09(п.5.3.4). При установке использование СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые). Применение продукции с учетом требований санитарных правил, регламентирующих требования к внутренней отделке помещений.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак; наименование и марка изделия; обозначение технических условий; дата изготовления; номер партии; размер рулона; область применения изделия; проводить работы в соответствии с "Руководством по применению"

Заключение: Продукция: Прокладка звуко-виброизолирующая для строительных конструкций ВИБРОСТЕК-М, ВИБРОСТЕК-V соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 11) «В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач по гигиене труда отделения санитарно-эпидемиологической и токсикологической экспертизы отдела профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции

Г. В. Васильева

№ Заведующий отделением санитарно-эпидемиологической и токсикологической экспертизы отдела профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции, врач по общей гигиене

И.А. Морозова
Кайнова М.В.

Заведующий отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции, врач по общей гигиене



Е.Л. Скворцова

Руководитель (заместитель) органа инспекции



В.Ю. Иванов