

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.02652/25



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД АКУСТИК ГРУПП",
Место нахождения: 142029, РОССИЯ, Московская область, ДОМОДЕДОВО г.о., Г ДОМОДЕДОВО,
МКР. СЕВЕРНЫЙ УЛ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ, СТР. 8, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 1/1, ОГРН 1155009001223, ИНН
5009098007, телефон +7 4952237252, электронная почта support@acoustic.ru

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЛИВШИЦА ИГОРЯ ЛЬВОВИЧА
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД
ТЕХНОФЛЕКС", 390028, РОССИЯ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г РЯЗАНЬ,
УЛ.ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. 5.

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал рулонный звуко-комбиизолирующий Шуманет-100Комби,
выпускаемый по ТУ 23.99.19-035-28789041-2021

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.19
код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ)

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 3/25Д-13 выдан 27.03.2025
испытательной лабораторией "ИЛ " Феникс".

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания
на воспламеняемость. Группа умеренновоспламеняемых материалов ВЗ; ГОСТ 30244-94,
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, (Метод II). Группа сильногорючих
материалов Г4; ГОСТ Р 51032-97, Материалы строительные. Метод испытания на
распространение пламени, РП4 сильнораспространяющие

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 26.08.2025 по 24.08.2030

М.П.

Заявитель

(при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу
применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по
обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим
регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



ЛИВШИЦ ИГОРЬ ЛЬВОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)