ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http:www.mossanexpert.ru
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.003532.10.26 Дата 15. 10. 2026 г.

Основание для производства экспертизы: заявление №26/02.12.003029-2 от 01.09.2026

Дата (период) проведения экспертизы: с 09.09.2026 по 15.10.2026

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда отделения санитарно-эпидемиологической и токсикологической экспертизы отдела профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; аккредитация специалиста по специальности "Гигиена труда"

Заказчик: ООО "Акустик Ру" (ИНН:7705685204, ОГРН:1057748143078)
Адрес: 142029, Московская область, г.о. Домодедово, г Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, стр. 8, этаж/помещ. 1/1 (Россия)

Объект экспертизы: Плиты перфорированные звукопоглощающие Саундлайн-Акустика

Сведения об изготовителе: ООО "Акустик Ру"
Адрес: 142029, Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, стр. 8 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 23.62.10-036-28789041-2021 "Плиты перфорированные звукопоглощающие Саундлайн-Акустика"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 23.62.10-036-28789041-2021 "Плиты перфорированные звукопоглощающие Саундлайн-Акустика", маркировка, паспорт качества, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой перфорированные гипсокартонные листы с обрезными кромками, окрашенные и неокрашенные с лицевой стороны и наклеенным по тыльной стороне защитным слоем из стеклохолста. Состав: строительный гипс (сульфат кальция); бумага; стекловолокно

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77-00/38758-26 от 16.09.2026 г., 77-00/41273-26 от 13.10.2026 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, балл	0	не более 2

035648

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Формальдегид, мг/м3	0.006	0,01
Фенол, мг/м3	менее 0.0015	0,003
Спирт метиловый, мг/м3	менее 0,08	0,5
Удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	менее 23	не более 370

Соответствует 1 классу строительных материалов

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: силикатсодержащей пыли (стекловолокно), кремнию диоксиду (кварц), кальцию сульфату дигидрату, пыли бумажной.

Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способность вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаза. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях.

Область применения: Предназначены для применения в качестве звукопоглощающей облицовки в конструкциях подвесных потолков, стен и перегородок с целью улучшения акустических характеристик помещения при строительстве и реконструкции жилых, общественных и производственных зданий и сооружений

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При хранении, транспортировке и применении соблюдение требований ТУ 23.62.10-036-28789041-2021, инструкции по применению, СП 2.6.1.2612-10 (п.5.2.5, 5.1.17), СанПиН 2.6.1.2523-09(п.5.3.4). При установке использование СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые).

Информация, наносимая на этикетку: Наименование и адрес предприятия-изготовителя; наименование и марку изделия; номер партии и дата изготовления; количество продукции (шт., м2); обозначение технических условий

Заключение: Продукция: Плиты перфорированные звукопоглощающие Саундлайн-Акустика соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд. 6,11)
«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач по гигиене труда отделения санитарно-эпидемиологической и токсикологической экспертизы отдела профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции — Г. В. Васильева

Заведующий отделением санитарно-эпидемиологической и токсикологической экспертизы отдела профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции, врач по общей гигиене — И.А. Морозова

Кайкова М.В.

Заведующий отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции, врач по общей гигиене — Е.Л. Скворцова

Руководитель (заместитель) органа инспекции — **В.Ю. Иванов**

77.01.12.П.003532.10.26 от 15.10.2026

XXXXXXXXX

ООО «Н.Т.Г РАФ», г. Москва, 2025 г., уровень «В».

A5385