



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«Испытательный научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международных услуг»
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НТЦ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32396.04НТЦ0.ОС.ПБ04.00202

(номер сертификата соответствия)

0000390

(учетный номер бланка)

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

23.20.12

Срок действия с 19.04.2022 г. по 18.04.2027 г.

Код ТН ВЭД

6902 20 990 0

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Акустик Трейд». Адрес: РФ, 115054
г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 33, стр. 2. ОГРН: 5137746255411 ИНН: 7705877410
Телефон: 8 (495) 134-98-98, электронная почта: support@acoustic.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Акустик Трейд». Адрес: РФ, 115054
г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 33, стр. 2. ОГРН: 5137746255411 ИНН: 7705877410
Телефон: 8 (495) 134-98-98, электронная почта: support@acoustic.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения: 127490, Г. Москва, ул.
Мусоргского, дом 11, телефон: 8 (4812) 63-39-09, электронная почта: fss-info@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32396.04НТЦ0.ОС.ПБ04, выдан 13.04.2021 года

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Настилы бесчердачных покрытий на основе профилированного металлического листа
при напылении огнезащитного покрытия Sonaspray K13/K13 Special/FC/FCX и клея SK-
2000, SK-600, SK-2000-FC, SK-2000FCX. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость.
Общие требования», согласно приложению № 1 (бланк № 0000370)
ГОСТ Р 30247.1 - 94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость.
Несущие и ограждающие конструкции», согласно приложению № 2 (бланк № 0000371)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокола испытаний № ПБ-ИЛ-008-0834 от 19.04.2022 года, выданного
ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный номер аттестата
аккредитации РОСС RU.32396.04НТЦ0.ИЛ.ПБ05)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Заявка № ПБ04.00202 от 05.04.2022г., Акт отбора № ПБ04.00202 от
05.04.2022г.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации
подпись, фамилия, инициалы

Эксперт (эксперты)

подпись, фамилия, инициалы



Бочков А.С.

Бочков А.С.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«Испытательный научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международных услуг»
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НТЦ0

приложение к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32396.04НТЦ0.ОС.ПБ04.00202

(номер сертификата соответствия)

0000370

(учетный номер бланка)

Приложение № 1

При напылении огнезащитного акустического покрытия Sonasprey K13/K13Special/FC/FCX на основе сухой смеси Sonasprey K13/K13Special/FC/FCX и клея SK-2000, SK-6000, SK-2000-FC, SK-2000FCX (пр-во ICC, США), нанесенного в соответствии с Технологической картой № 5760-001-78551327-2015 «Акустическое покрытие Sonasprey K13/K13Special/FC/FCX» от 01.04.2015 г. ООО «Акустик Ру», пределы огнестойкости конструкций для настилов бесчердачных покрытий на основе профилированного металлического листа при распределенной нагрузке 6кН/кв.м, при толщине покрытия не менее 30 мм – RE 45

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, фамилия, инициалы



Бочков А.С.

Эксперт (эксперты)
подпись, фамилия, инициалы

Бочков А.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«Испытательный научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международных услуг»
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НТЦ0

приложение к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32396.04НТЦ0.ОС.ПБ04.00202

(номер сертификата соответствия)

0000371

(учетный номер бланка)

Приложение № 2

При напылении огнезащитного акустического покрытия Sonasprey K13/K13Special/FC/FCX на основе сухой смеси Sonasprey K13/K13Special/FC/FCX и клея SK-2000, SK-600, SK-2000-FC, SK-2000FCX (пр-во ICC, США), нанесенного в соответствии с Технологической картой № 5760-001-78551327-2015 «Акустическое покрытие Sonasprey K13/K13Special/FC/FCX» от 01.04.2015 г. ООО «Акустик Ру», пределы огнестойкости конструкций для настилов бесчердачных покрытий на основе профилированного металлического листа при распределенной нагрузке 6кН/кв.м, при толщине покрытия не менее 20 мм – RE 30

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, фамилия, инициалы



Бочков А.С.

Эксперт (эксперты)
подпись, фамилия, инициалы

Бочков А.С.