



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.002338.07.26 Дата 21. 07. 2026 г.

Основание для производства экспертизы: заявление №26/02.12.002035-2 от 15.06.2026

Дата (период) проведения экспертизы: с 18.06.2026 по 21.07.2026

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертиза проведена: Заведующим отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции, врачом по общей гигиене Е. Л. Скворцовой, образование высшее по специальности "гигиена, санитария, эпидемиология", аккредитация специалиста по специальности "общая гигиена".

Заказчик: ООО "Акустик Ру" (ИНН:7705685204, ОГРН:1057748143078)

Адрес: 142029, Московская область, г.о. Домодедово, г Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, стр. 8, этаж/помещ. 1/1 (Россия)

Объект экспертизы: Плиты звукопоглощающие из стеклянного волокна ШУМАНЕТ-ЭКО

Сведения об изготовителе: ООО "Акустик Ру"

Адрес: 142029, Московская область, г.о. Домодедово, г Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, стр. 8, этаж/помещ. 1/1 (Россия)

Адрес производства: 142029, Московская область, г.о. Домодедово, г Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, стр. 8 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 23.14.12-018-28789041-2020 "Плиты звукопоглощающие из стеклянного волокна ШУМАНЕТ-ЭКО. Технические условия", сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, декларация качества, паспорт качества

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протоколы, ТУ 23.14.12-018-28789041-2020 "Плиты звукопоглощающие из стеклянного волокна ШУМАНЕТ-ЭКО. Технические условия", сертификат соответствия, декларация качества, паспорт качества, доверенность, макет этикетки, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Плиты представляют собой изделия прямоугольной формы из стеклянных штапельных волокон, склеенных синтетическим связующим. Состав: Стекловолокно 92%, Акриловое связующее 8%

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации) протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96) №77-00/24757-26 от 24.06.2026 г., 77-00/24759-26 от 17.07.2026 г.

034378

Гигиеническая характеристика продукции:
Вещества, показатели (факторы)

	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, балл	0	не более 2
Дибутилфталат, мг/м3	менее 0,005	не более 0,1
Диоктилфталат, мг/м3	менее 0,005	не более 0,02
Метиловый спирт, мг/м3	менее 0,08	не более 0,5
Формальдегид, мг/м3	менее 0,003	не более 0,01
Акрилонитрил, мг/м3	менее 0,005	не более 0,03
Метилметакрилат, мг/м3	менее 0,005	не более 0,01
Удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	59	не более 370

Соответствует 1 классу строительных материалов.

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: кремнию диоксиду (кварц, гранит), гидроксibenзолу, формальдегиду, по: кремнию диоксиду (кварц, гранит), гидроксibenзолу, формальдегиду, карбамиду.

Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаза.

Область применения: Для использования при строительстве и реконструкции всех типов зданий и сооружений

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При хранении, транспортировке и применении соблюдение требований инструкции по применению, ТУ 23.14.12-018-28789041-2020, СП 2.6.1.2612-10 (п.5.2.5, 5.1.17), СанПиН 2.6.1.2523-09 (п.5.3.4). При установке использование СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые).

Информация, наносимая на этикетку: Наименование предприятия-изготовителя, (товарный знак при наличии); наименование и марка изделия (при наличии); назначение и способ применения; количество продукции в упаковочном месте (кг/шт); обозначение технических условий;; условия хранения и/или манипуляционные знаки.

Заключение: Продукция: Плиты звукопоглощающие из стеклянного волокна ШУМАНЕТ-ЭКО соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 6,11)

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Заведующий отделом
профилактической токсикологии и
санитарно-эпидемиологической
экспертизы непродовольственной
продукции, врач по общей гигиене

Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Е.Л. Скворцова

В.Ю. Иванов